



概算重量 950 kg

- 注 (1) 基礎ボルトはキュービクルを設置後埋め込んで下さい。
 (2) 塗装色 5Y7/1 です。
 (3) ケーブル引入口と排水口から小動物が入らないようにして下さい。
 (4) 底板は取り付けております。

名称	6.6 kV 受電盤 外形図・基礎図						殿			
設計	T.K	製図	Y.A	検図	T.K	承認	尺度	NTS	日付	'09, 5, 11
製番				機番	OQ-1071		 奥村電機株式会社			