




- ※ 1,放熱のために必ず制御盤の前面扉を開けて
運転してください。
- ※ 2,デジタルオペレータをリモート操作する時は、
備え付けの通信ケーブルを使用してください。

記号	変更記事	日付	製図	単位	日付	件名	品名	製番
△			大塚		20.09.02	奥村電機株式会社	315kW 400V 屋内用インバータ盤	機番
△					NTS	OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	図名 接続図	SHT.NO
△			20.09.02					01